

Щит управления вентиляцией ЩУВ, ЩУЭ, ЩУЭТ, САУ АПК

Типоразмеры: 58 позиций: САУ, ЩУЭ, Щиты, Электроприводы · Двигатель: 0,09–90 кВт
выписка от 06.09.2026

ЩУВ, ЩУЭ, ЩУЭТ, САУ АПК — технические характеристики по типоразмерам: 58 позиций из печатного каталога Аквента.

Типоразмер	Исполнение	Тепловая мощность, кВт	Двигатель, кВт	Ток, А	Масса, кг	Момент, Н·м	Площадь клапана, м²	Тепловое реле	Габарит щита, мм	Пускатель
щит №1 0,09 кВт	Щиты управления вентилятором	—	0,09	0,4	—	—	—	РТИ 1303, РТЛ 1004	150x250x250	КМИ 10910, ПМЛ 1000
щит №1 0,12 кВт	Щиты управления вентилятором	—	0,12	0,5	—	—	—	РТИ 1303, РТЛ 1004	150x250x250	КМИ 10910, ПМЛ 1000
щит №1 0,18 кВт	Щиты управления вентилятором	—	0,18	0,8	—	—	—	РТИ 1305, РТЛ 1005	150x250x250	КМИ 10910, ПМЛ 1000
щит №1 0,25 кВт	Щиты управления вентилятором	—	0,25	0,8	—	—	—	РТИ 1305, РТЛ 1005	150x250x250	КМИ 10910, ПМЛ 1000
щит №1 0,37 кВт	Щиты управления вентилятором	—	0,37	1,25	—	—	—	РТИ 1306, РТЛ 1006	150x250x250	КМИ 10910, ПМЛ 1000
щит №1 0,55 кВт	Щиты управления вентилятором	—	0,55	2	—	—	—	РТИ 1307, РТЛ 1007	150x250x250	КМИ 10910, ПМЛ 1000
щит №1 0,75 кВт	Щиты управления вентилятором	—	0,75	2,5	—	—	—	РТИ 1307, РТЛ 1007	150x250x250	КМИ 10910, ПМЛ 1000
щит №1 1,1 кВт	Щиты управления вентилятором	—	1,1	3,15	—	—	—	РТИ 1308, РТЛ 1008	150x250x250	КМИ 10910, ПМЛ 1000
щит №1 1,5 кВт	Щиты управления вентилятором	—	1,5	4	—	—	—	РТИ 1308, РТЛ 1008	150x250x250	КМИ 10910, ПМЛ 1000
щит №1 2,2 кВт	Щиты управления вентилятором	—	2,2	6,3	—	—	—	РТИ 1310, РТЛ 1010	150x250x250	КМИ 10910, ПМЛ 1000
щит №1 3 кВт	Щиты управления вентилятором	—	3	8	—	—	—	РТИ 1312, РТЛ 1012	150x250x250	КМИ 10910, ПМЛ 1000
щит №2 4 кВт	Щиты управления вентилятором	—	4	10	—	—	—	РТИ 1314, РТЛ 1014	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 2000
щит №2 5,5 кВт	Щиты управления вентилятором	—	5,5	12,5	—	—	—	РТИ 1316, РТЛ 1016	200x300x300	КМИ 11210, ПМЛ 2000
щит №2 7,5 кВт	Щиты управления вентилятором	—	7,5	20	—	—	—	РТИ 1521, РТЛ 1021	200x300x300	КМИ 11810, ПМЛ 2000
щит №2 11 кВт	Щиты управления вентилятором	—	11	25	—	—	—	РТИ 1522, РТЛ 1022	200x300x300	КМИ 22510, ПМЛ 2000
щит №2 15 кВт	Щиты управления вентилятором	—	15	31,5	—	—	—	РТИ 2353, РТЛ 2053	200x300x300	КМИ 22210, ПМЛ 2000
щит №2 18,5 кВт	Щиты управления вентилятором	—	18,5	40	—	—	—	РТИ 2355, РТЛ 2055	200x300x300	КМИ 34012, ПМЛ 3000
щит №2 22 кВт	Щиты управления вентилятором	—	22	50	—	—	—	РТИ 3357, РТЛ 2057	200x300x300	КМИ 35012, ПМА 4000
щит №2 30 кВт	Щиты управления вентилятором	—	30	63	—	—	—	РТИ 3359, РТЛ 2059	200x300x300	КМИ 46512, ПМА 4000
щит №3* 37 кВт	Щиты управления вентилятором	—	37	80	—	—	—	РТИ 3363, РТЛ 2061	250x400x400	КМИ 48012, ПМА 5000
щит №3* 45 кВт	Щиты управления вентилятором	—	45	100	—	—	—	РТИ 3365, РТЛ 3105	250x400x400	КМИ 49512, ПМА 5000
щит №3* 55 кВт	Щиты управления вентилятором	—	55	100	—	—	—	РТЛ 3125	250x400x400	КТИ 5115, ПМА 5000

Типоразмер	Исполнение	Тепловая мощность, кВт	Двигатель, кВт	Ток, А	Масса, кг	Момент, Н·м	Площадь клапана, м²	Тепловое реле	Габарит щита, мм	Пускатель
щит №3* 75 кВт	Щиты управления вентилятором	—	75	150	—	—	—	РТЛ 3160	250x400x400	КТИ 45150, ПМА 6200
щит №3* 90 кВт	Щиты управления вентилятором	—	90	200	—	—	—	РТЛ 3161	250x400x400	КТИ 5185, ПМА 6200
ЩУЭ 0,18-6	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	6	0,18	16	—	—	—	РТИ 1305, РТЛ 1005	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,18-12	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	12	0,18	25	—	—	—	РТИ 1305, РТЛ 1005	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,18-18	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	18	0,18	40	—	—	—	РТИ 1305, РТЛ 1005	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,25-6	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	6	0,25	16	—	—	—	РТИ 1305, РТЛ 1005	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,25-12	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	12	0,25	25	—	—	—	РТИ 1305, РТЛ 1005	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,25-18	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	18	0,25	40	—	—	—	РТИ 1305, РТЛ 1005	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,25-24	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	24	0,25	50	—	—	—	РТИ 1305, РТЛ 1005	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,25-30	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	30	0,25	63	—	—	—	РТИ 1305, РТЛ 1005	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,25-42	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	42	0,25	100	—	—	—	РТИ 1305, РТЛ 1005	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,37-12	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	12	0,37	25	—	—	—	РТИ 1306, РТЛ 1006	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,37-24	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	24	0,37	50	—	—	—	РТИ 1306, РТЛ 1006	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,37-30	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	30	0,37	63	—	—	—	РТИ 1306, РТЛ 1006	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,37-60	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	60	0,37	150	—	—	—	РТИ 1306, РТЛ 1006	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,55-18	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	18	0,55	40	—	—	—	РТИ 1307, РТЛ 1007	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 0,75-30	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	30	0,75	80	—	—	—	РТИ 1307, РТЛ 1007	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 1,1-42	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	42	1,1	100	—	—	—	РТИ 1308, РТЛ 1008	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 1,5-60	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	60	1,5	150	—	—	—	РТИ 1308, РТЛ 1008	200x300x300	КМИ 10910, ПМЛ 1000
ЩУЭ 7,5-105	ЩУЭ и ЩУЭТ — щиты управления электрокалорифером	105	7,5	200	—	—	—	РТИ 1521, РТЛ 1021	250x400x400	КМИ 11810, ПМЛ 2000
САУ АПК 1,6 – 2(В)	САУ АПК — автоматика приточной установки	—	0,09	0,5	—	—	—	РТИ 1302, РТЛ 1003	—	КМИ 10910, ПМЛ 1000
САУ АПК 2 – 2(В)	САУ АПК — автоматика приточной установки	—	0,25	0,8	—	—	—	РТИ 1305, РТЛ 1005	—	КМИ 10910, ПМЛ 1000
САУ АПК 2,5 – 2(В)	САУ АПК — автоматика приточной установки	—	0,55	2	—	—	—	РТИ 1307, РТЛ 1007	—	КМИ 10910, ПМЛ 1000
САУ АПК 3,15 – 2(В)	САУ АПК — автоматика приточной установки	—	1,5	4	—	—	—	РТИ 1308, РТЛ 1008	—	КМИ 10910, ПМЛ 1000
САУ АПК 4 – 4(В)	САУ АПК — автоматика приточной установки	—	1,1	3,15	—	—	—	РТИ 1308, РТЛ 1008	—	КМИ 10910, ПМЛ 1000
САУ АПК 5 – 4(В)	САУ АПК — автоматика приточной установки	—	2,2	6,3	—	—	—	РТИ 1310, РТЛ 1010	—	КМИ 10910, ПМЛ 1000

Типоразмер	Исполнение	Тепловая мощность, кВт	Двигатель, кВт	Ток, А	Масса, кг	Момент, Н·м	Площадь клапана, м²	Тепловое реле	Габарит щита, мм	Пускатель
САУ АПК 6,3 – 4(В)	САУ АПК — автоматика приточной установки	—	7,5	20	—	—	—	РТИ 1521, РТЛ 1021	—	КМИ 11810, ПМЛ 2000
САУ АПК 8 – 6(В)	САУ АПК — автоматика приточной установки	—	7,5	20	—	—	—	РТИ 1521, РТЛ 1021	—	КМИ 11810, ПМЛ 2000
САУ АПК 10-6 (В)	САУ АПК — автоматика приточной установки	—	22	50	—	—	—	РТИ 3357, РТЛ 2057	—	КМИ 35012, ПМА 4000
САУ АПК 12,5-8 (В)	САУ АПК — автоматика приточной установки	—	18,5	40	—	—	—	РТИ 2355, РТЛ 2055	—	КМИ34012, ПМЛ 3000
GRUNER 238-230-15	Электроприводы GRUNER	—	—	—	1,4	15	2	—	—	—
GRUNER 341-230-05	Электроприводы GRUNER	—	—	—	1,4	15	1	—	—	—
GRUNER 360TA -230-10 S2	Электроприводы GRUNER	—	—	—	1,8	10	1,5	—	—	—
GRUNER 227-230-05	Электроприводы GRUNER	—	—	—	0,6	5	1	—	—	—
GRUNER 227-230-08	Электроприводы GRUNER	—	—	—	0,6	8	2	—	—	—
GRUNER 232E3-230-15	Электроприводы GRUNER	—	—	—	0,6	15	2	—	—	—

Цифры взяты из печатного каталога и действующего прайса завода-изготовителя. Точный подбор под расход и давление инженер считает за 1 рабочий день: 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru.